

La ronda mensual que la autoridad y la aseguradora le pedirán probar.

13 puntos en 4 áreas. Marque una calificación por punto; escriba lo que ve, y numere cada foto que tome junto al punto al que pertenece.

PROPIEDAD

INSPECCIONADO POR

FECHA

Escala:

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

· Los puntos Fair y Poor se vuelven órdenes de trabajo en la app

EXTINTORES

Cargados, etiquetados y accesibles

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

Inspección mensual con iniciales en la etiqueta

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

SALIDAS

Letreros de salida iluminados

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

Luces de emergencia — botón de prueba

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

Puertas de salida, herrajes y sin obstrucciones

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

Escaleras despejadas, barandas y puertas que cierran

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

ALARMA Y SUPRESIÓN

Panel normal — sin fallas ni supervisiones

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

Estaciones manuales y sirenas/luces sin obstrucción

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

Válvulas de control de rociadores abiertas y etiquetadas

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

Cuarto de la columna y conexión de bomberos accesibles

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

ALMACENAMIENTO

Inflamables en gabinetes

☐ Bien

☐ Regular

☐ Mal

☐ N/A

Cuartos eléctricos despejados (36 pulg.)	☐ Bien	☐ Regular	☐ Mal	☐ N/A
Nada a menos de 18 pulg. de los rociadores	☐ Bien	☐ Regular	☐ Mal	☐ N/A

RESUMEN Y PUNTOS DE ACCIÓN

FIRMAS

Inspector	Residente / cliente	Fecha
-----------	---------------------	-------